



a		
b		
c		

FORMATOS DA
ALTERAÇÕES

NOTAS

- TODA A TUBULAÇÃO DE ÁGUA SÓ DEVERÁ SER EM PVC SOLDÁVEL.
- AS CONEXÕES DE SAINTE DA ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC COM BOLSA METÁLICA.
- TODA A TUBULAÇÃO DE ESCOTO E ÁGUA PLUVIAL DEVERÁ SER EM PVC SANITÁRIO.
- A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA EM 30cm.
- OS PISOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% EM DIREÇÃO AOS RALOS COLETORES.
- DECUMULOS DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL: TODOS OS 45° / DEMAIS 90° - 2%.
- PLUVIAL: TODOS OS 45° / DEMAIS 90° - 0,5%.
- DÂMBOS DE TUBULAÇÃO: 100MM.
- AS CAIXAS DE PASSAGEM NÃO PODERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA SUPERIOR A 20m UMAS DAS OUTRAS. - COTAS EM CENTÍMETROS - NÍVEIS EM METROS.
- AS REDES DE ÁGUA PLUVIAL NÃO PODERÃO SER LANÇADAS NAS CAIXAS DE ESCOTO - A LIGAÇÃO ENTRE CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS, BEM COMO AS TUBULAÇÕES QUE MUDAM DE DIREÇÃO DEVERÃO TER VISITAS.

ESTE PROJETO FOI DIMENSIONADO CONFORME AS NORMAS:
NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria
NBR 8160 - Sistemas Prediais De Esgoto Sanitário
NBR 10644 - Instalações Prediais De Águas Pluviais
EM VIGOR

LEGENDAS: INDICADA NA PLANTA

IECISAI TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA LTDA.	PREFEITURA M. DE RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCALA
RT NOME: MARCO AURELIO LUDOLF GOMES-CREA 6.118/D-MG	VISTO	INDICADA
RT NOME: ADRIANO PEREIRA COSTA CREA MG 226.532/D	MATR. APROV	Nº
DES. DATA 30/12/2021	MATR. DATA	02 06

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
VESTIÁRIO HOSPITAL S.JUDAS TADEU
DETALHAMENTOS E ISOMÉTRICOS ÁGUA FRIA

FORMATOS DA	ALTERAÇÕES	NOTAS	PREFEITURA M. DE RIBEIRÃO DAS NEVES	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	DETALHAMENTOS E ISOMÉTRICOS ÁGUA FRIA	ESCALA	INDICADA