



LAVATÓRIO VISTA LATERAL
SEM ESCALA

TABELA MATERIAIS ESGOTO		
DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
Bucha Redução Esférica - 10x75	UNI	4,00
Caixa Passagem Esq. 75x70	UNI	1,00
Caixa 90° - 75mm	UNI	1,00
Caixa Sférica - 100x100/50	UNI	11,00
Caixa Esférica - 150x150/50	UNI	2,00
Cura Longa 90° - 100mm - Sobe	UNI	6,00
Cura 90° - 75mm - Sobe	UNI	1,00
jeolite 45° - 200mm	UNI	1,00
jeolite 45° - 200mm	UNI	1,00
jeolite 45° - 40mm	UNI	19,00
jeolite 90° - 40mm	UNI	1,00
jeolite 90° - 40mm	UNI	6,00
jeolite 90° - 40mm	UNI	8,00
jeolite 90° - 40mm	UNI	7,00
jeolite 90° - 40mm	UNI	7,00
Junção - 100mm	UNI	1,00
Junção - 75mm	UNI	1,00
Junção Esq. - 100mm	UNI	21,00
Junção Esq. - 75mm	UNI	1,00
Linha Esq. - 50mm	UNI	1,00
Linha Esq. - 75mm	UNI	1,00
Micetro - Plástico	UNI	2,00
Raio Redução	UNI	2,00
jeolite 90° - 75mm - Desc	UNI	1,00
Caixa Sférica 150x150/50	UNI	6,00
Bucha Redução Esférica - 75x50	UNI	1,00
jeolite 90° - 50mm	UNI	1,00
jeolite 90° com Anel - 40mm	UNI	16,00
Ht Esq. - 75mm	UNI	1,00
Ht Esq. - 75mm	UNI	15,00
Ht Esq. - 75mm	UNI	13,00
Ht Esq. - 75mm	UNI	1,00
Bucha Redução Esférica - 75x50	UNI	2,00
jeolite 90° - 50mm	UNI	3,00
Linha Esq. - 50mm	UNI	1,00
Tubo esq. - 50mm	M	25,00
Tubo esq. - 75mm	M	32,00
Tubo esq. - 60mm	M	34,00
Tubo esq. - 75mm	M	30,00
Tubo esq. - 200mm	M	20,00

NOTAS

1. TODA A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DEVERÁ SER EM PVC SOLDAVEL.

2. AS CONDIÇÕES DE SADA DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC COM ROSCA METÁLICA.

3. TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER EM PVC SANITÁRIO.

4. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ ULTIMAPASSAR A COBERTURA EM 30cm.

5. OS RESÍDUOS LÂMINAS DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% EM DIREÇÃO AOS RALOS COLETORES.

6. DECLIVIDADE MÍNIMA DAS REDES:

ESGOTO e TUDO 1% / DEMAIS \geq 2%


PLUVIAL: TODOS \geq \geq 0,5%.

7. DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETROS.

8. AS CAXAS DE PASSAGEM, NÃO PODERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA SUPERIOR A 20m. UMAS DAS OUTRAS. – COTAS EN CIMENTAÇÃO – NÍVEIS EM METROS.

9. AS REDES DE ÁGUA PLUVIAL NÃO PODERÃO SER LANÇADAS NAS CAXAS DE ESGOTO – A LIGAÇÃO ENTRE CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS – BEM COMO AS TUBULAÇÕES QUE MUDAM DE DIREÇÃO DEVERÃO TER VISTAS.

LEGENDAS: INDICADA NA PLANTA

	
VISTO	
MATR.	
APROV	
MATR.	
DATA	

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
VESTIÁRIO HOSPITAL S.JUDAS TADEU
DETALHAMENTOS INTALAÇÃO DE ESGOTO

ESCALA		
INDICADA		
Nº		
05	06	ARO.
FOLHA	DE	